



VÝSLEDEK VYČIŠTĚNÉHO SYSTÉMU

?????



$Z_1 = 55,5^{\circ}\text{C}$, $Z_2 = 39,5^{\circ}\text{C}$

$Z_4 = 55,1^{\circ}\text{C}$, $Z_3 = 39,5^{\circ}\text{C}$



$Z_1 = 59,7^{\circ}\text{C}$, $Z_2 = 47^{\circ}\text{C}$

$Z_4 = 60^{\circ}\text{C}$, $Z_3 = 47,5^{\circ}\text{C}$

Před měřením zahříváno 12 hod.

Min. = $39,5^{\circ}\text{C}$, max. = $55,5^{\circ}\text{C}$

Průměr = $47,5^{\circ}\text{C}$



Po čištění v provozu cca 15 min

Min. = 47°C , max. = 60°C

Průměr = $53,5^{\circ}\text{C}$